

沙河市疾病预防控制中心 检测报告

样品编号: (2019) 卫检(水)字第 047 号

共 2 页 第 1 页

样品名称: 生活饮用水(末梢水)

收样日期: 2019 年 09 月 02 日

检测日期: 2019 年 09 月 02 日---09 月 27 日

商标: 无

样品规格及数量: 2.5L/桶×1+500ml./袋×1

状态/包装: 液态、塑桶散装、塑袋散装

生产批号: /

生产厂家: /

来样方式: 送检

送检人: 李燕、元贝思

样品来源:

沙河市梧桐路末梢水

委托单位及详细地址:

沙河市梧桐路

检测方法及检测项目:

《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006/1.1 色度、GB/T5750.4-2006/2.2 浑浊度、GB/T5750.4-2006/3.1 臭和味、GB/T5750.4-2006/4.1 肉眼可见物、GB/T5750.5-2006/5.3 硝酸盐氮、GB/T5750.6-2006/6.1 砷、GB/T5750.6-2006/9.1 铜、GB/T5750.6-2006/10.1 铬(六价)、GB/T5750.6-2006/11.1 铅、GB/T5750.6-2006/8.1 汞、GB/T5750.11-2006/1.1 余氯、GB/T5750.7-2006/1.1 耗氧量、GB/T5750.5-2006/9.1 氨氮、GB/T5750.12-2006 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌。

检验结论:

经检验, 该样品所检项目符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

检验专用章

报告日期: 2019 年 09 月 29 日

附注:

- 1、检测环境条件: 温度: 20°C-23°C 湿度: 40%-45%
- 2、检测结果的不确定度(必要时填写): /
- 3、偏离标准方法的例外情况(必要时填写): /

检测人: 吴英惠

复核人: 王玮

签发人:

沙河市疾病预防控制中心

检测报告

样品编号: (2019) 卫检(水)字第 047 号

共 2 页 第 2 页

项 目	限 值	结 果	项 目	限 值	结 果
色度(度)	15	5	铜 (mg/L)	1.0	<0.008
浑浊度(度)	1, 水源与净水技术限制时为 3	<1	铬(六价)(mg/L)	0.05	<0.004
嗅和味(分级描述)	无异嗅, 异味	无	铅 (mg/L)	0.01	0.0026
肉眼可见物	无	无	砷 (mg/L)	0.01	0.0013
pH 值(pH 单位)	不小于 6.5 且不大于 8.5	/	镉 (mg/L)	0.005	<0.0005
总硬度(碳酸盐)/(mg/L)	450	/	汞 (mg/L)	0.001	0.00011
硫酸盐/(mg/L)	250	/	硒 (mg/L)	0.01	/
氯化物/(mg/L)	250	/	铝 (mg/L)	0.2	/
氟化物/(mg/L)	1.0	/	锌 (mg/L)	1.0	/
硝酸盐氮/(mg/L)	10	1.33	三氯甲烷 (mg/L)	0.06	/
挥发酚类(苯酚)/(mg/L)	0.002	/	四氯化碳 (mg/L)	0.002	/
氰化物/(mg/L)	0.05	/	余氯 (mg/L)	≥0.05	0.08
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.3	/	亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时, mg/L)	<0.7	/
耗氧量(以O ₂ 计)/(mg/L)	3	1.63	氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时, mg/L)	<0.7	/
溶解性总固体 (mg/L)	1000	/	菌落总数 (CFU/mL)	≤100	0
氨氮 (mg/L)	0.5	0.024	总大肠菌群 (MPN/100mL)	不得检出	未检出
铁 (mg/L)	0.3	/	耐热大肠菌群 (MPN/100mL)	不得检出	未检出
锰 (mg/L)	0.1	/	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	不得检出	未检出